

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00760/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Покровер" (ООО "Покровер").

Место нахождения: 141345, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, деревня Игнатьево, дом 2, кабинет 2.

Адрес места осуществления деятельности: 141345, РОССИЯ, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Пересвет, в районе деревни Игнатьево, дом 2. ОГРН: 1185007006040. ИНН: 5042148463. Телефон: +7 9309493027. Электронная почта: info@pokrover.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Покровер" (ООО "Покровер").

Место нахождения: 141345, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, деревня Игнатьево, дом 2, кабинет 2.

Адрес места осуществления деятельности: 141345, РОССИЯ, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Пересвет, в районе деревни Игнатьево, дом 2. ОГРН: 1185007006040. ИНН: 5042148463. Телефон: +7 9309493027. Электронная почта: info@pokrover.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589.

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.

Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты потолочные для отделки потолков, артикул 122401, 122402, 122403, 122404, 152410, 152411, 152412, 152413, перфорированные, серии «А», неперфорированные, серии «В», рельефные, серии «С», типов: POKROVER Волга Board, POKROVER Лена Board, POKROVER Луара Board, POKROVER Нева Board, POKROVER Board, POKROVER Луара TG, POKROVER Лена TG, изготовленные из смеси минерального волокна, связующего, перлита, макулатуры и глины, толщиной от 10 мм до 15 мм, плотностью от 150 кг/м³ до 500 кг/м³, содержанием органических веществ по массе от 2 % до 15 %, изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.99.19-002-28677431-2021 «ПЛИТЫ ПОТОЛОЧНЫЕ». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.99.19.190

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 665-С/ТР-22 от 11.05.2022 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 154-АСП/22 от 07.04.2022 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения – 2 года. Условия хранения продукции- Плиты должны храниться в крытых складах, плиты должны быть защищены воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Срок службы или ресурс продукции: не менее 10 лет со дня отгрузки.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.05.2022

по

18.05.2027



М.П. (подпись)
(заместителя руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Подсезалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Гомзов Анатолий Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00760/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 23.99.19-002-28677431-2021 «ПЛИТЫ ПОТОЛОЧНЫЕ» от 23.08.2021 г.
Технологический регламент на производство от 01.09.2021 г.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие/горючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)



Руководитель
М.П. (подпись заместителя руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Подсеголов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Гомзов Анатолий Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)