

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00488/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛБЕС МЕТ" (ООО "АЛБЕС МЕТ"). Место нахождения: Московская область, Ленинский район, город Видное. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 142700, РОССИЯ, Московская область, Ленинский район, город Видное, территория Южная Промзона, владение 8, комната 29. ОГРН: 1147746217420. ИНН: 7707827648. Телефон (495)970-00-22, факс (495)970-00-22, адрес электронной почты post@albes.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛБЕС МЕТ" (ООО "АЛБЕС МЕТ"). Место нахождения: Московская область, Ленинский район, город Видное. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 142700, РОССИЯ, Московская область, Ленинский район, город Видное, территория Южная Промзона, владение 8, комната 29. ОГРН: 1147746217420. ИНН: 7707827648.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили металлические (алюминиевые) тонкостенные для подвесных потолков с лакокрасочным покрытием и без него либо анодированные, выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-29095323-2019. Серийный выпуск.

код ОКПД2:

25.11.23

код ТН ВЭД ЕАЭС:

7610 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 – для профилей металлических (алюминиевых) тонкостенных для подвесных потолков без покрытия либо анодированных. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1 – для профилей металлических (алюминиевых) тонкостенных для подвесных потолков с лакокрасочным покрытием.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8061/РС, № 8062/РС от 17.05.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28; сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИМО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ИК90.К00327 от 07.08.2019 г. ОС СМК ООО "ПромСтройСертификация" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13ИК90. Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Профили металлические (алюминиевые) тонкостенные для подвесных потолков без покрытия либо анодированные - негорючие (НГ) по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1).

Профили металлические (алюминиевые) тонкостенные для подвесных потолков с лакокрасочным покрытием - группа слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3); группа трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1); группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20).

Срок службы – 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.05.2021 по 20.05.2026

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))